

## SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE

Uchádzač vyhlasuje, že priložené výpočty spotreby elektrickej energie ako hodinovej spotreba elektrickej energie celej inštalovanej sústavy pri plnom výkone všetkých elektrických spotrebičov napájaných pevným aj poddajným prívodom bez zaťaženia zásuvkových obvodov (okrem tých, v ktorých budú napojené elektrické spotrebiče, ktoré sú predmetom tejto zmluvy ako napríklad zabezpečujúce vykurovanie, alebo ohrev teplej úžitkovej vody), vrátane všetkých strát sú úplné, vypracoval ich Ing. Martin Topor s odbornou kvalifikáciou /oprávnením 0003IP/PO2017 EZ RT E2A a v tejto kvalite bude predmet zmluvy zhotovený. Uchádzač svojím podpisom potvrdzuje, že hodinová spotreba elektrickej energie v zmysle vyššie uvedeného bude :

65,051kW/h

Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že spotreba elektrickej energie vo forme výpočtu zohľadňuje všetky elektrické spotrebiče uvažované alebo navrhované v ponuke zhotoviteľa v zmysle podmienok verejného obstarávania, pričom je vypočítaná z poskytnutých súťažných podkladov verejným obstarávateľom. Vo výpočtoch uvažované a tým ponúkané materiály alebo výrobky budú záväzné pre realizáciu zákazky.

Príloha: Sumarizačná tabuľka elektrických spotrebičov

V Prešove dňa 16.11.2021

**CUKSTAV s.r.o.**  
Súdkova 3263/49, 085 01 Bardejov  
IČO: 45 344 086, IČ DPH: SK2022947025

.....  
uchádzač

**SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE**  
**SUMARIZAČNÁ TABUĽKA ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV**

	Názov a typ spotrebiča	Počet kusov	Príkion (W)	Príkion spolu (W)
SO 4386	Svietidlo typ C1 - LED, alebo ekvivalentný (*)	11	26	286
SO 4386	Svietidlo typ J (stropné s pohyb.snímačom ), alebo ekvivalentný (*)	4	12	48
SO 4386	Svietidlo typ E - LED panel malý nástenný, alebo ekvivalentný (*)	19	13	247
SO 4386	Svietidlo typ A, alebo ekvivalentný (*)	58	61	3538
SO 4386	Svietidlo typ H - LED stropné prachotesné, alebo ekvivalentný (*)	19	22	418
SO 4386	Svietidlo typ N, alebo ekvivalentný (*)	10	2	20
SO 4386	Wallbox 2x11kW, alebo ekvivalentný (*)	1	22000	22000
SO 4386	Žiarovka LED 10 W, alebo ekvivalentný (*)	14	10	140
SO 4388	ARISTON NUOS EVO A+ 110 závesné tepelné čerpadlo pre ohrev vody , alebo ekvivalentný (*)	2	3150	6300
SO 4390	Kotol plynový, kondenzačný, vykurovací Vitodens 100-W pre prevádzku s konštantnou teplotou, výkon 3,2-32,0 kW, VISSMANN, alebo ekvivalentný (*)	1	120	120
SO 4390	Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda pre vykurovanie a ohrev pitnej vody Vitocal 250-S, HAWB-AC 252.A16, 400 V, alebo ekvivalentný (*)	1	4500	4500
SO 4390	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom M 32, DN 25 s čerpadlom Alpha 2 60, výkon 40/20 kW, VISSMANN, alebo ekvivalentný (*)	2	25	50
SO 4390	Servomotor SR 10, 230 V/50 Hz pre zmiešavač, voliteľná ručná/automatická prevádzka pre rýchlomontážne sady DN 20 - 50 pre kotly Vitodens 100-W/111-W, VISSMANN, alebo ekvivalentný (*)	2	60	120
SO 4390	Balíková zostava Aquahome 30-N (*)	1	35	35
SO 4392	Regulátor sMove s4 (*)	1	11	11
SO 4392	Ventilátor malý, axiálny DECOR 100 CRZ, ELEKTRODESIGN, alebo ekvivalentný (*)	3	13	39
SO 4392	inVENTer typ iV14-Zero Corner, alebo ekvivalentný (*)	4	3	12
SO 4392	Ohrievač elektrický pre štvorhranné potrubie, Systemair Topvex RB60-30 EL, príkion 17 kW, alebo ekvivalentný (*)	1	17000	17000
SO 4392	Rekupačná jendotka, MULTIVAC WHISPER AIR STANDARD, HRWA2-040CB-EE1-A, alebo ekvivalentný (*)	1	3800	3800
SO 4392	Rekupačná jendotka, MULTIVAC WHISPER AIR STANDARD, HRWA2-040CB-EE1-A, alebo ekvivalentný (*)	1	3800	3800

SO 4392	Rekuperáčna jednotka, Systemair Topvex FC 06 EL-R-CAV + príslušenstvo, alebo ekvivalentný (*)	1	2567	2567
CELKOVÝ PRÍKON SPOLU (W)				65051

(\*) Verejný obstarávateľ v prípade predloženia ekvivalentného riešenia požaduje predložiť od uchádzača **skúšobný protokol alebo osvedčenie** vydané orgánom posudzovania zhody vykonávajúcim činnosť posudzovania zhody vrátane kalibrácie, skúšania, osvedčovania a inšpekcie, ktorý je akreditovaný podľa osobitného predpisu, ako dôkaz, že tovar, stavebné práce alebo služby zodpovedajú určenému opisu predmetu zákazky, kritériám na vyhodnotenie ponúk alebo zmluvným podmienkam. Verejný obstarávateľ bude akceptovať skúšobný protokol alebo certifikát vydaný takýmto orgánom so sídlom v inom členskom štáte. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemá možnosť získať príslušný dokument v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ako je napríklad technická dokumentácia výrobcu, za predpokladu, že preukazujú, že tovar, stavebné práce alebo služby spĺňajú požiadavky určené verejným obstarávateľom.