

# OBEC TEKOVSKÝ HRÁDOK

935 51 Tekovský Hrádok 126

Č.j.: 134/2023  
6.11.2023

Tekovský Hrádok, dňa

Evid.č.: 1272/2023-SP/Kup.

## **-Verejná vyhláška-**

### **O z n á m e n i e**

**o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania**

Žiadateľ : **Západoslovenská distribučná, a.s.**  
IČO: 36 361 518  
v zastúpení : Ing. Miloš Červenka – vedúcim manažmentu zákazníckych stavieb  
so sídlom : **Čulenova 6, 816 47 Bratislava**  
/ďalej len „žiadateľ“/

v konaní zastúpený spoločnosťou

: **FUTURE INVESTMENTS, s.r.o.,**  
IČO: 53171918  
so sídlom : **935 51 Tekovský Hrádok 93**  
v zastúpení : **IN-PORA s.r.o.**  
IČO: 44109652  
so sídlom : **Vinohradnícka 18, 934 01 Levice**

požiadal dňa : 31.10.2023 o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu:

### **„Novostavba rodinných domov, časť SO 01 NN zemné vedenie“,**

ktorej účelom je výstavba elektroenergetických zariadení v obci Tekovský Hrádok, s cieľom zabezpečenia kvalitnej dodávky el. energie pre odberateľov /realizovaná individuálna výstavba rodinných domov /IBV/ v obci Tekovský Hrádok/, s členením povoľovanej stavby na:

#### **Stavebné objekty:**

- SO 01 – NN zemné vedenie,

v nasledovnom rozsahu:

- NN kábel, káblové vedenie typu 1-NAYY 4x240mm<sup>2</sup>; dĺžka kábla/ dĺžka trasy 124,0/97,0 m,
- NN kábel, káblové vedenie typu 1-NAYY 4x95mm<sup>2</sup>; dĺžka kábla 19,0 m,
- Chránička FXKVØ160mm 30,0 m,

- Rozpojovacia a istiacia skriňa typu SR3 DIN00 VV 2x400A/2x160 P2 1 ks,
- Rozpojovacia a istiacia skriňa typu SR7 DINO VV 2x400A/6x160 P2 1 ks,
- VRIS1 II K P4+KKP 1 ks,
- VRIS2 II K P4+KKP 1 ks,
- Obmedzovač prepätia MOSIPO 10/440 2 sad,

s umiestnením-miesto stavby:

v kat. území: **Dolný Tekovský Hrádok,**

v obci: **Tekovský Hrádok,**

na pozemkoch reg. CKN parc.č.: 163/1 – **líniová stavba.**

### **Popis trasy /stavebných objektov/ stavby:**

Navrhované SO 01 NN zemné vedenie rieši napojenie dvoch navrhovaných SR skriň, z ktorých budú v budúcnosti napájané odberné miesta. Obe SR skrine budú napojené z navrhovanej TS 0071-007 uloženej na parcele 163/1. Vybudovanie TS 0071-007 je súčasťou PD LE G1 TEKOVSKÝ HRÁDOK, DOLNÁ SEČ, NNK, TS, VNK.

Napojenie SR skrine č.1 bude vykonané káblom 1-NAYY-J 4x240 mm<sup>2</sup>. Dĺžka NN kábla bude od navrh. TS 0071-007 k navrh. SR č.1 o dĺžke 85m, dĺžka trasy 75m. Kábel bude uložený v ryhe 0,5x0,8m v zelenom pásu. V trase kábla je navrhovaný podtlak pod miestnou komunikáciou podľa situácie. Navrhovaná SR č.1 bude typu SR3 DINO VV 2x400A/2x160A P2 a umiestnená bude do zeleného pásu pred parcelu 106. Uzemnenie navrhovanej skrine bude zemnou páskou FeZn 30/4 na hodnotu 15 Ohm. Z navrh. SR č.1 sa ďalej vyvedie posilovacie zemné vedenie káblom 1-NAYY-J 4x240 mm<sup>2</sup> k jestv. PB č. 19 do navrh. VRIS1 || K P4+KKP. Vodič bude uložený v ryhe 0,5x0,8m v zelenom pásu. Dĺžka posilovacieho vedenia od navrh. SR č.1 k navrh. VRIS č.1 bude 8,0m, dĺžka trasy 2,0m. Od navrh. VRIS smerom na NNV bude využitý kábel 1-NAYY-J 4x95mm<sup>2</sup> o dĺžke 8m.

Napojenie SR skrine č.2 bude vykonané káblom 1-NAYY-J 4x240 mm<sup>2</sup>. Dĺžka NN kábla bude od navrh. IS 0071-007 k navrh. SR č.2 o dĺžke 8m, dĺžka trasy 3m. Kábel bude uložený v ryhe 0,5x0,8m v zelenom pásu. Navrhovaná SR bude typu SR7 DINO VV 2x400A/6x160A P2 a umiestnená bude do zeleného pásu pred parcelu 105/4. Uzemnenie navrhovanej skrine bude zemnou páskou FeZn 30/4 na hodnotu 15 Ohm. Z navrh. SR č.2 sa ďalej vyvedie posilovacie zemné vedenie káblom 1-NAYY-J 4x240 mm<sup>2</sup> k jestv. PB č. 45 do navrh. VRIS2 || K P4+KKP. Vodič bude uložený v ryhe 0,5x0,8m v zelenom pásu. Dĺžka posilovacieho vedenia od navrh. SR č.2 k navrh. VRIS č.2 bude 23,0m, dĺžka trasy 18,0m. V trase kábla je navrhovaný podtlak pod miestnou komunikáciou podľa situácie. Od navrh. VRIS smerom na NNV bude využitý kábel 1-NAYY-J 4x95mm<sup>2</sup> o dĺžke 8m.

Križovanie miestnych komunikácií a zeleného pásu podľa situácie bude riešené podtlakmi v hĺbke 0,8m pod nivelitou vozovky. Štartovacie a cieľové jamy podtlakov budú vykopané o rozmeroch 0,8x1,0x0,8m. Pri križovaní bude dodržaná norma STN73 6005. V podtlakoch uložiť vodič do chráničky FKKV 160 mm. Uložené bude v pieskovom lôžku kryté PVC krytmi a výstražnou fóliou. Pri súbahu s jestv. vodovodom a plynovodom sú dodržané normy STN73 6005 a TPP 906 01. Uloženie navrhovaných káblov, križovanie a súbahy s ostatnými inžinierskymi sieťami bude v súlade s STN 33 2000 5-52 za dodržania STN 73 6005. Pri križovaní s IS budú káble zatiahnuté do chráničky FKKV 160 mm. Pred začatím zemných prác musia byť všetky podzemné inžinierske siete vytýčené.

Obec Tekovský Hrádok, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona, oznamuje začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom.

Pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby, **u p ú š ť a** od miestneho šetrenia a ústneho rokovania v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona.

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do **15 pracovných dní** odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní, alebo pri prerokovaní územného plánu zóny sa **neprihliada**.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány.

Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži.

**Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote (§ 61 ods. 6 stavebného zákona) neoznámia svoje stanovisko k povolovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.**

V súlade s § 33 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov je možné sa vyjadriť k podkladom pre rozhodnutie a k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Podľa § 23 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov účastníci konania a ich zástupcovia a zúčastnené osoby, majú právo nazerat' do spisov, robiť si z nich výpisy a odpisy.

Do podkladov pre rozhodnutie a do dokumentácie, ktorá bola priložená k žiadosti je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade v Leviciach, ul. Sv. Michala 4, 934 01 Levice /objekt Hotela Atóm, III. poschodie bloku 2C, č. dverí 315/ v úradných dňoch (pondelok od 7.30 hod. do 15.30hod., utorok od 7.30 hod. do 15.30hod., streda od 7.30hod. do 17.00hod. a v piatok od 7.30 hod. do 14.00hod.), prípadne v inom termíne dohodnutom na tel. č. 036/6348378.

Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

  
**Vojtech Ožvald**  
starosta obce

Toto oznámenie podľa ust. § 26 zák. č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov musí byť vyvesené po dobu **15 dní** na úradnej tabuli v obci Tekovský Hrádok a zverejnené na internetovej stránke Obce Tekovský Hrádok. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania (v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona s prihliadnutím na § 26 ods. 1 správneho poriadku – líniová stavba, zvlášť rozsiahla stavba, stavba s veľkým počtom účastníkov konania):

- stavebník: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava;
- projektant: Bevatron s.r.o., Ing. Jozef Zajíček, G. Bethlena 50, 940 01 Nové Zámky;
- vlastníci dotknutých pozemkov reg. CKN parc.č.: 163/1 v k.ú. Dolný Tekovský Hrádok;
- vlastníci susedných pozemkov a stavieb reg. CKN parc.č.: 99/1, 99/3, 105/8, 106, 105/6, 105/1, 105/3, 105/4, 105/5, 116, 113, 112/2, 112/1, 109/1, 109/8 v k.ú. Dolný Tekovský Hrádok;

Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods.5 a § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok):

Obec Tekovský Hrádok – úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní:

Vyvesené dňa: 9. 11. 2023 .....

Zvesené dňa:.....

Podpis a pečiatka: .....



Podpis a pečiatka.....

Doručí sa dotknutým orgánom – k oznámeniu Č.j.: 134/2023 – 6.11.2023:

1. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
2. Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežia za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
3. SPP - distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
4. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
5. Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Rozmarínova 4, 934 01 Levice
6. OR Hasičského a záchranného zboru, Požiarnická 7, 934 01 Levice
7. Reg. úrad verejného zdravotníctva v Leviciach, Komenského 4, 934 38 Levice
8. Okresné riaditeľstvo PZ v Leviciach, Okresný dopravný inšpektorát, L. Štúra 51, 934 03 Levice
9. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II č. 8, 949 01 Nitra
10. Obec Tekovský Hrádok v zastúpení starostom Vojtechom Ožvaldom, 935 51 Tekovský Hrádok 126

Na vedomie stavebníkovi:

11. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zast. IN-PORA s.r.o., Ing. Jana Mihalovičová, Vinohradnícka 18, 934 01 Levice

Vybavuje: Ing. Vladislav Kupča  
Telefón : 036/6348378