

OBEC MEDZIBRODIE NAD ORAVOU

č. 122, 026 01 Dolný Kubín

Číslo: 53/2024/116_rozh.

Medzibrodie nad Oravou, dňa 28.03.2024

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť

Dňa

Podpis

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších právnych predpisov

R O Z H O D N U T I E

Navrhovateľ – spoločnosť **Stredoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36442151** so sídlom **Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina**, ktorého v správnom konaní zastupuje splnomocnený zástupca **Marek Michtalík SPRE-M, IČO: 37669851**, miesto podnikania **Oravická 1244, 028 01 Trstená** podal dňa 04.03.2024 na tunajšej obci návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby '**16718 – Medzibrodie nad Oravou – Lazok - Rozšírenie NNK**' s navrhovaným umiestnením na pozemkoch v katastrálnom území Medzibrodie nad Oravou (podľa situácie, ktorá tvorí prílohu tohto oznámenia). Uvedeným dňom podania bolo začaté územné konanie.

Obec Medzibrodie nad Oravou, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad v zmysle § 119 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej v texte iba "stavebný zákon") a podľa § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v znení neskorších predpisov (ďalej v texte iba "stavebný zákon") preskúmala predložený návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby podľa §§ 37 a 38 stavebného zákona a vydáva podľa §§ 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

Navrhovateľovi: **Stredoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36442151**
so sídlom **Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina**

vydáva:

rozhodnutie o umiestnení líniovej inžinierskej stavby

'16718 – Medzibrodie nad Oravou – Lazok - Rozšírenie

na pozemkoch v katastrálnom území Medzibrodie nad Oravou.

Objektová skladba umiestňovanej stavby: **SO 01 – Rozšírenie NNK**

Stavba sa umiestňuje na základe iného práva k pozemkom podľa § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona – právo vyplývajúce z iných právnych predpisov - § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V záväznej časti ÚPN Obce Medzibrodie nad Oravou sú v rámci plôch vymedzených pre verejnoprospešné stavby zahrnuté aj plochy líniových elektrických vedení vrátane ochranných pásiem.

Popis stavby:

Jedná sa o rozšírenie NN siete, ktoré je navrhnuté so zámerom zabezpečenia dodávky elektrickej energie pre nové odberné miesta v lokalite Lazok.

Rozšírením existujúcej NN zemnej siete sa zabezpečí dodávka elektrickej energie pre nových odberateľov s minimálnymi stratami výkonu a úbytkami napätia. Do výkopu sa spolu s navrhovaným NN vedením uloží v celej trase optická chránička HDPE 40.

Navrhovaná stavba predpokladá vybudovať novú istiacu skriňu 1-VRIS 1 č.37 na existujúcom podpernom bode NNS vzdušnej siete 4x70/11 AIFe6. Skriňa 1-VRIS 1 č.37 sa zo vzdušnej siete pripojí novým NN káblom RETILENS 3x150+95. Ochrana voči vzdušnému prepätiu sa zabezpečí použitím zvodničov prepätia. Uzemnenie zvodničov prepätia sa zrealizuje pod min. hodnotu uzemnenia $R_z < 10Q$.

Z novej istiacej skrine 1-VRIS 1 č.37 sa pripojí nové zemné NN káblové vedenie NAYY-J 4x240 SM. Novým NN káblom sa postupne pripoja nové istiace skrine 2-PRIS 7.1 č.38, 3-PRIS 7.1 č.39 a 4- PRIS 10 č.40. Zapojenie NN siete sa zrealizuje v zmysle výkresu jedнопólovej schémy zapojenia. V zmysle STN 33 2000-4-41 a STN 33 2000-5-54 sa vyhotoví uzemnenie nových istiacich skriň. Priebežná istiacia skriňa vo vedení sa uzemní pod min. hodnotu uzemnenia $R_z < 15Q$. Koncová skriňa vo vedení musí spĺňať podmienku min. hodnoty uzemnenia $R_z < 5Q$. Uzemnenie každej istiacej skrine sa vyhotoví uzemňovacím pásikom FeZn 30x4, ktorý sa uloží do výkopu spolu s navrhovaným NN káblovým vedením.

Do výkopu sa spolu s NN zemným vedením uloží v celej trase optická chránička HDPE 40. Nové káblové vedenia sa uložia do chráničky HDPE 110 do káblového lôžka podľa sprievodného výkresu uloženia káblov. Nad takto uložený kábel a optickú chráničku sa položí výstražná fólia PVC červenej farby. Uložením kábla do zeme musia byť splnené podmienky priestorového usporiadania vedení, t. j. min. hodnoty súbehu a križovania jednotlivých vedení v zmysle STN 73 6005.

Celková trasa nových NN vedení NAYY-J 4x240 SM v chráničke HDPE 110 je cca 300 m.

Celková trasa nových NN vedení RETILENS 3x150+95 je cca 12 m.

Celková trasa novej optickej chráničky HDPE 40 je cca 300 m.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

- Stavba bude umiestnená v súlade so situáciou umiestnenia stavby na podklade katastrálnej mapy (výkres č. 01 – Situačný výkres stavby), ktorú vypracoval Milan Michtalík, sídl. Západ 1053/51, 028 01 Trstená, projektant elektrických zariadení, č: 0002/30/07/EZ-P-E1-A,B/OSV a je súčasťou projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní.
- Projekt stavby pre stavebné povolenie bude spracovaný podľa projektovej dokumentácie pre územné konanie za dodržania podmienok daných v tomto rozhodnutí.
- Pri príprave projektovej dokumentácie je potrebné dodržať ustanovenia platných právnych predpisov a slovenských technických noriem. Projektovú dokumentáciu je potrebné predložiť na posúdenie správcom vedení, v ktorých blízkosti sa stavba umiestňuje.
- Pri príprave projektovej dokumentácie dodržať ochranné pásma podľa platných STN. Je nutné zosúladiť strety záujmov s ostatnými plánovanými aj existujúcimi inžinierskymi sieťami. Rešpektovať podmienky vyplývajúce zo zákonov o životnom prostredí, o odpadoch, o ochrane kultúrnych pamiatok a ďalšie.

- Projektová dokumentácia musí byť spracovaná minimálne v rozsahu, ktorý sa požaduje pre vydanie stavebného povolenia (§ 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona).
- Pri príprave projektovej dokumentácie je potrebné zohľadniť všetky podmienky zo stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov, uplatnené v tomto konaní. Je nutné vyžiadať si informácie o situovaní inžinierskych sietí a ich presné vytýčenie od správcov sietí a technicky vyriešiť ich prípadné prekládky, resp. križovania. V prípade potreby vypracovať projekt dočasného dopravného značenia uzávierky, resp. zvláštneho užívania cesty.
- Pri príprave projektovej dokumentácie je potrebné zohľadniť aj pripomienky účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktoré boli uplatnené v tomto konaní, avšak netýkajú sa priamo umiestnenia stavby, ale jej technického riešenia a realizácie (výkopových prác, prejazdnosti ciest počas výstavby a pod.).
- Projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia predložiť na posúdenie všetkým dotknutým orgánom, ktoré sa vyjadrovali k projektovej dokumentácii pre územné konanie s výnimkou správcov inžinierskych sietí, ktorí vo svojom vyjadrení uviedli, že v záujmovom území sa ich inžinierske siete nenachádzajú.

Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a vlastníkov príp. správcov verejných inžinierskych sietí:

- **Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Dolný Kubín**

(stanovisko č. 785-2/techDH/2024 zo dňa 26.02.2024)

S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia súhlasíme za nasledovných podmienok:

1. Pred začatím zemných prác je investor stavby povinný objednať presné vytýčenie sietí v majetku alebo správe OVS, a. s. u zodpovednej osoby: Peter Iludák, majster dispečingu a diagnostiky sietí, mobil: +421 905 783 005, email: vytycenie@ovs.sk
2. Dodržať ochranné pásmo 1,5 m vymedzené zvislými plochami vedenými od vonkajšieho obrysu potrubí po oboch stranách podzemných vedení v správe alebo majetku OVS, a.s. a pri stavebne povolených projektov podzemných vedení.
3. Pri križovaní našich podzemných vedení požadujeme navrhované podzemné vedenie uložiť do oceľovej chráničky s presahom min. 1,0 m na každú stranu a dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
4. V zastavanom území požadujeme dodržať požiadavky podľa STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
5. Nad navrhovaným podzemným vedením požadujeme položiť výstražnú fóliu.
6. Pred zásypom kolíznych miest požadujeme prizvať nášho zástupcu - majster prev. obvodu vodovodu p. Mesároš, t.č. 0907852933, majster kanal. obvodu - p. Sárény, t.č. 0905850597 ku kontrole dodržania našich podmienok

- **Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina**

(stanovisko č. 130103/23/A-0016 zo dňa 18.01.2024)

Vyjadrenie k PD pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu : Medzibrodie nad Oravou - Lazok - Rozšírenie NNK, DK-16718, IM-446303, - SPREM

1. S technickým riešením podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme.
2. V celkovej situácii stavby žiadame vyznačiť ochranné pásma plánovaných elektroenergetických zariadení. (453/2000)
3. Na všetky pozemky v zastavanom území obce dotknuté stavbou vrátane pozemkov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby, žiadame doložiť zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena.
4. Žiadame, aby v žiadosti o vydanie povolenia stavby a v samotnom právoplatnom povolení

boli zahrnuté všetky pozemky dotknuté stavbou, vrátane pozemkov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby.

5. V prípade, že na stavbu bude vyžadované stavebné povolenie SSD neakceptuje žiadnu podmienku v právoplatnom stavebnom povolení, ktorá by viazala vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu majetkovopravným vysporiadaním pozemkov do kolaudácie. (50/1976 Zb.)
6. Stavbu požadujeme navrhnúť v zmysle platnej legislatívy a v súlade s Katalógom prvkov a funkčných celkov SSD, ktorý je prístupný na stránkach www.ssd.sk.
7. V ďalšom kroku požadujeme predložiť na odsúhlasenie digitálnu realizačnú projektovú dokumentáciu v štandarde SSD. Musí obsahovať všetky vyjadrenia správcov inžinierskych sietí vrátane právoplatného povolenia stavby, súhlasy vlastníkov pozemkov dotknutých stavbou aj s jej ochranným pásmom a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. PD nemusí obsahovať situáciu vo formáte *dgn.

- **Slovak Telekom, a.s., Bratislava**

(stanovisko č. 6612406369 zo dňa 03.03.2024)

Vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ján Babál, jan.babal@telekom.sk, +421 44 4328456
4. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
7. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

- **Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny**

(stanovisko č. OU-DK-OSZP-2024/001067-DUD zo dňa 15.01.2024)

1. Stavbu „16722 - Medzibrodie nad Oravou - Lazok - Rozšírenie NNK" umiestniť a povoliť
2. v súlade so schváleným Územným plánom obce Medzibrodie nad Oravou, jeho schválenými zmenami a doplnkami.

3. Pri umiestnení a realizácii investičného zámeru dohliadnuť na minimalizáciu negatívnych vplyvov na životné prostredie, pri zemných, výkopových a stavebných prácach zabezpečiť stavebné stroje a stavebné mechanizmy proti únikom ropných látok do povrchových vôd, podzemných vôd a do pôdy.
4. Po ukončení všetkých zemných a stavebných prác uviesť terén do pôvodného stavu.

- **Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy**

(stanovisko č. OU-DK-OSZP-2024/001241-001 zo dňa 16.01.2024)

Predpokladaná stavba je možná z hľadiska ochrany vodných pomerov a možno ju uskutočniť a užívať za nasledovných podmienok:

1. Počas realizácie stavby zabezpečiť dopravné mechanizmy a stavebné stroje tak, aby nedošlo k únikom znečisťujúcich látok (pohonné hmoty a oleje) do podzemných a povrchových vôd, ich zmiešaniu s vodami z povrchového odtoku alebo ich ohrozeniu v súlade s ustanoveniami § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd v znení neskorších predpisov.
2. Pred realizáciou stavby požiadať správcu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie - t. j. OVS, a. s., Dolný Kubín o vytýčenie vodovodného a kanalizačného potrubia.
3. V prípade križovania a súbehu NN káblového vedenia s verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou dodržať STN 73 6005 a požiadavky správcu verejného vodovodu.
4. Počas stavebných prác a po ich ukončení nesmie dôjsť k zhoršeniu odtokových pomerov.
5. Realizáciou prác nesmie dôjsť k negatívnemu vplyvu na životné prostredie.
6. Po ukončení prác okolitý terén uviesť do primerane pôvodného slávu.
7. V prípade zmeny stavby je stavebník povinný opätovne požiadať tunajší úrad o vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 vodného zákona.

- **Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy v odpadovom hospodárstve**

(stanovisko č. OU-DK-OSZP-2024/001204LAK zo dňa 30.01.2024)

1. Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, budú zhodnotené, prípadne zneškodnené v zmysle zákona o odpadoch.
2. Vzniknutý odpad je možné dočasne zhromažďovať len na pozemkoch vo vlastníctve investora, alebo so súhlasom vlastníka pozemku.
3. Nekontaminovaná zemina z výkopov bude použitá len v mieste staveniska - na zásypové práce, úpravu terénu a iné práce súvisiace s výstavbou.
4. V prípade, že chce pôvodca odpadu použiť odpad kat. č. 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 (nekontaminovaná zemina) a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál ako vedľajší produkt, je potrebné, aby splnil podmienky ustanovené v §2 ods. 4 zákona o odpadoch a §5 Vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
5. Počas výstavby je pôvodca odpadov povinný viesť evidenciu vzniknutých odpadov, príp. vedľajších produktov a po ukončení prác ich predložiť tunajšiemu úradu.

- **Okresný úrad Dolný Kubín, pozemkový a lesný odbor**

(stanovisko č. OU-DK-PLO-2024/002546-002 zo dňa 27.02.2024)

1. Pri spracovaní projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia postupovať v súlade so zásadami ochrany poľnohospodárskej pôdy pri nepoľnohospodárskom použití ustanovených v § 12 zákona o ochrane PP.
2. Po právoplatnom územnom rozhodnutí pred začatím stavebného konania je potrebné

požiadať tunajší úrad o vydanie rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 ods. I a 6 zákona o ochrane PP na celú plochu vyžadujúcu trvalé odňatie, prípadne na jednotlivé stavebné objekty.

3. V prípade použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu požiadať o stanovisko podľa § 18 ods. 2 zákona o ochrane PP.

- **Krajský pamiatkový úrad Žilina**

(stanovisko č. Z-PUSR-003808/2024 zo dňa 19.01.2024)

1. Termín začatia výkopových prác súvisiacich so stavbou je vlastník povinný písomne ohlásiť najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná pred začatím výkopových prác prieskum detektorom kovov a následne odborný dohľad stavby formou obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných archeologických nálezov.
2. Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nález hmotnej alebo nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
3. Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

Upozornenie:

- **Toto rozhodnutie neopravňuje investora k zahájeniu výstavby** ale tvorí súčasť dokladov pre prípravu projektovej dokumentácie. S realizáciou stavebných prác je možné začať až po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia vydaného príslušným stavebným úradom.
- **Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie.**
- Čas platnosti územného rozhodnutia môže stavebný úrad v súlade s § 40 ods. 3 stavebného zákona predĺžiť na žiadosť navrhovateľa, ak ju podal pred uplynutím lehoty.
- Územné rozhodnutie je v zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona záväzná aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V priebehu konania neboli podané žiadne námietky a pripomienky zo strany účastníkov konania.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ – spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36442151 so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, ktorého v správnom konaní zastupuje splnomocnený zástupca Marek Michtalík SPRE-M, IČO: 37669851, miesto podnikania Oravická 1244, 028 01 Trstená podal dňa 04.03.2024 na tunajšej obci návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby '16718 – Medzibrodie nad Oravou – Lazok - Rozšírenie NNK' s navrhovaným umiestnením na pozemkoch v katastrálnom území Medzibrodie nad Oravou (podľa situácie, ktorá tvorí prílohu tohto oznámenia). Uvedeným dňom podania bolo začaté územné konanie.

Pozemky, na ktorých má byť stavba umiestnená sú podľa výpisov z listu vlastníctva č. 997 v katastrálnom území Medzibrodie nad Oravou vo vlastníctve Obce Medzibrodie nad Oravou. Navrhovateľ v územnom konaní nepredložil súhlasy vlastníkov pozemkov s umiestnením stavby, keďže iné právo k pozemkom podľa § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona navrhovateľovi vyplýva z iného právneho predpisu - § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého navrhovateľ môže zriaďovať v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie distribučnej sústavy. Okrem toho, plochy líniových elektrických vedení vrátane ochranných pásiem sú v záväznej časti ÚPN Obce Medzibrodie nad Oravou vymedzené pre verejnoprospešné stavby.

K návrhu bola priložená projektová dokumentácia, časť vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov a vlastníkov (správcov) verejných inžinierskych sietí a splnomocnenie na zastupovanie v konaní.

Stavebný úrad oznámil dňa 08.03.2024 v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom formou verejnej vyhlášky a na deň 26.03.2024 nariadil k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. V oznámení o začatí konania stavebný úrad upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Zároveň ich v súlade s ustanovením § 42 ods. 5 stavebného zákona upozornil, že v prípadnom odvolacom konaní nebude prihliadané na námietky a pripomienky, ktoré nebudú uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené môžu byť.

K návrhu sa vyjadrili dotknuté orgány: Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Dolný Kubín; Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina; Slovak Telekom, a.s., Bratislava;; Okresný úrad Dolný Kubín - odbor starostlivosti o životné prostredie; Okresný úrad Dolný Kubín - pozemkový a lesný odbor; Krajský pamiatkový úrad Žilina. Podmienky dotknutých orgánov boli skoorinované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Stavebný úrad v priebehu územného konania posúdil v súčinnosti s ostatnými dotknutými orgánmi predložený návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, posúdil, či návrh vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, predpisom, ktoré ustanovujú hygienické podmienky, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody a ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a pod.. Návrh na vydanie územného rozhodnutia je spracovaný v zmysle platných predpisov stanovených stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Umiestnenie stavby vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných a technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Nakoľko v konaní neboli uplatnené žiadne námietky zo strany účastníkov konania, stavebný úrad v tejto veci nerozhodoval.

Stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby a preto na základe výsledkov priebehu územného konania a posúdeného predloženého návrhu rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Obec Medzibrodie nad Oravou, č. 122, p. 026

01 Dolný Kubín.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovenia Správneho súdneho poriadku.

Za vydanie rozhodnutia bol uhradený správny poplatok vo výške 100,- € podľa položky 59 písm. a) Sadzobníka správnych poplatkov tvoriaceho prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Mgr. Michal Janota
starosta obce

Toto rozhodnutie sa oznamuje verejnou vyhláškou v zmysle § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené na úradnej tabuli Obce Medzibrodie nad Oravou po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Rozhodnutie sa súčasne zverejní na webovom sídle Obce Medzibrodie nad Oravou.

Po uplynutí lehoty určenej na zverejnenie žiadame Obec Medzibrodie nad Oravou túto vyhlášku zaslať späť na adresu: Spoločný obecný úrad - úsek ÚR a SP, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín, s vyznačením dátumov vyvesenia a zvesenia.

Vyvesené dňa: **Zvesené dňa:**

.....
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby **Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby**

Príloha pre navrhovateľa:

- Overená projektová dokumentácia

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

- Navrhovateľ - Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151 v zastúpení Marek Michtalík SPRE-M, Oravická 1244, 028 01 Trstená, IČO: 37669851
- Osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným

pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté

Dotknuté orgány:

- Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
- Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151
- Slovak Telekom, a.s., Horná 77, P. O. BOX 4, 974 08 Banská Bystrica 8, IČO: 35763469
- Okresný úrad Dolný Kubín, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00151866_10168
 - odbor starostlivosti o životné prostredie
 - pozemkový a lesný odbor
- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina, IČO: 31755194_181

Na vedomie:

- Obec Medzibrodie nad Oravou, č. 122, 026 01 Dolný Kubín
- SOcÚ - úsek ÚR a SP, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín

