

## KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Stavebník: **Stredoslovenská distribučná, a. s. (IČO: 36 442 151)**  
so sídlom: **Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina**

podal dňa 06.08.2024 v zastúpení manažérom internej realizácie Ing. Jánom Jackuliakom, bytom: Hrabovo 698, 985 01 Kalinovo na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na líniovú stavbu: „**9535 – Čakanovce - Galamba – zahustenie TS**“, povolenej na pozemkoch parc. č.: **KN-C 628, 669, 1204/1 a 1239/12, KN-E 437/1, 437/2, 438, 622, 623, 626, 628, 629, 633, 634, 658, 661, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 675, 676, 677, 678, 1246, 1247, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1256, 1257, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1277/11, 1405/1, 1412/1, 1412/2, 1413/1, 1457**, katastrálne územie: **Čakanovce**. Stavebné povolenie bolo vydané Obcou Čakanovce dňa 04.04.2018 pod číslom ČK-SP-004/2018.

**Obec Čakanovce** zastúpená starostom obce Mgr. Vojtechom Bodorom LL. M., dr. h. c., ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho noviel a neskorších predpisov, v zmysle § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v úplnom znení, posúdila návrh a podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona v súlade s § 20 písm. a), b), c) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

**povoľuje užívanie líniovej stavby**

**„9535 – Čakanovce - Galamba – zahustenie TS“**

obsahujúcej: **SO-01 Navrhované VN vzdušné káblové vedenie**  
**SO-02 Navrhovaná 1-stĺpová trafostanica**  
**SO-03 Rekonštrukcia NN vzdušného vedenia**

uskutočnenej na pozemkoch parc. č.: **KN-C 628, 669, 1204/1 a 1239/12, KN-E 437/1, 437/2, 438, 622, 623, 626, 628, 629, 633, 634, 658, 661, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 675, 676, 677, 678, 1246, 1247, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1256, 1257, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1277/11, 1405/1, 1412/1, 1412/2, 1413/1, 1457**, katastrálne územie: **Čakanovce**. na základe zriadenia vecného bremena - právom umiestnenia a uloženia sietí (elektrického vedenia) a k nim prislúchajúcim ochranným pásmam v zmysle platných predpisov za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie so vstupom v ktoromkoľvek čase a ročnom období v prospech stavebníka, v rozsahu stanovenom geometrickým plánom vyhotoveným dňa 09.07.2019 firmou Ing. Ján Šága - GEODET, so sídlom: Železničná 5, 987 01 Poltár pod číslom 32616881-102/2019 úradne overeným podľa § 9 zák. NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii Okresným úradom Lučenec - katastrálnym odborom dňa 19.07.2019 pod číslom G1-322/2019.

**Účelom užívania stavby je podľa § 43a ods. 3 písm. i) stavebného zákona – inžinierska stavba – diaľkový rozvod elektriky.**

Jedná sa o povolenie užívania novovybudovaného VN vzdušného vedenia z existujúceho VN vedenia č. 329 - úsek 329/úsek/89 po novovybudovanú 1-stĺpovú trafostanicu osadenú do trasy nového VN a existujúceho NN vedenia. V trafostanici je osadený transformátor s výkonom 1x100 kVA a NN rozvádzač s 5. vývodmi. NN vzdušné vedenie je vybudované a rekonštruované v pôvodnej trase a v trase nového VN vedenia.

V konaní sa zistilo, že stavba je postavená v súlade s dokumentáciou stavby schválenou v stavebnom konaní.

Pre užívanie stavby stavebný úrad určuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona a § 20 písm.

d) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. tieto podmienky:

- a) stavbu užívať tak, aby nebolo zhoršované životné prostredie,
- b) pravidelne uskutočňovať revízie elektrických zariadení,
- c) podľa vyjadrenia z hľadiska odpadového hospodárstva vydaného Okresným úradom Lučenec, odborom starostlivosti o ŽP vo vyjadrení č. OU-LC-OSZP-2019/0010682-1 zo dňa 19.09.2019 je pôvodca odpadu ďalej povinný:
  - Prednostne predchádzať vzniku odpadov zo svojej činnosti a obmedzovať ich množstvo a nebezpečné vlastnosti. Zabezpečiť materiálové zhodnocovanie odpadov vznikajúcich počas prevádzky a údržby objektu. Tie odpady, ktoré nie je možné zhodnotiť je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie v súlade so zákonom o odpadoch, t. j. na legálnom zariadení oprávnenej organizácie,
  - S odpadmi vznikajúcimi počas prevádzky objektu nakladať v súlade s § 14 ods. 1 a ods. 2 zákona o odpadoch, kde je ustanovená aj evidenčná a ohlasovacia povinnosť pôvodcu odpadov. Vzniknuté odpady zhromažďovať v mieste ich vzniku vo vhodných nádobách (kontajneroch), primeraných druhu a množstvu zhromažďovaného odpadu.

Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní dňa 10.09.2024 boli Inšpektorátom práce Banská Bystrica zistené nasledovné nedostatky v prevedení stavby:

1. V elektrickom NN rozvádzači predmetnej VN/NN trafostanice (NN rozvádzač HASMA v. č. 4704 r. v. 2019) je nesprávne osadené istenie prvého NN vývodu (podľa schválenej PD a vykonanej východiskovej OPaOS má byť istenie predmetného vývodu max 63A, pričom v skutočnosti je osadené istenie podstatne vyššie a navyše bez zachovania symetrie istenia 3-fáz. obvodu, a to konkrétne nesprávne až 80A, 100A, 125A), čo je porušením § 13 ods. 3 v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 4 a čl. 3 prílohy č. 1 nar. vlády č.391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, nedodržaním bezpečnostnej úrovne podľa čl. 9.3.4. STN EN IEC 61439-1:2023 a táto povinnosť nie je splnená ani iným preukázateľne primeraným spôsobom (0704)
2. Elektrická inštalácia stavby predmetnej trafostanice (ako vyhradené technické zariadenie elektrické sk. „A“ písm. c) prílohy č.1 vyhl. č. 508/2009 Z. z.), na ktorej bola vykonaná úradná skúška (osvedčenie o úradnej skúške č.: 3242/2/2019 z 27.05.2019, vydané TI SR a. s. Bratislava, pracovisko Ban. Bystrica), nie je po vykonaní úradnej skúšky označená oprávnenou právnickou osobou (napr. v súvisiacom elektrickom rozvádzači resp. v súvisiacej sprievodnej tech. dokumentácii konkrétnych nainštalovaných VN zariadení), čo je porušením § 9 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 14 ods.1 a ods. 2 vyhl. č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (0703)

ktoré je potrebné odstrániť a odstránenie nedostatkov písomne oznámiť na príslušný inšpektorát práce a tunajšiemu stavebnému úradu v lehote do 1. mesiaca od vydania kolaudačného rozhodnutia.

Pri miestnom zisťovaní vykonanom dňa 10.09.2024 v rámci kolaudačného konania neboli na stavbe zistené nedostatky v prevedení stavby.

**Kolaudačné rozhodnutie je zároveň podľa § 82 ods. 5 stavebného zákona osvedčením, že kolaudovaná stavba je spôsobilá na prevádzku.**

### **Odôvodnenie**

Stavebník: Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina podal dňa 06.08.2024 v zastúpení manažérom internej realizácie Ing. Jánom Jackuliakom, bytom: Hrabovo 698, 985 01 Kalinovo na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na líniovú stavbu: „9535 – Čakanovce - Galamba – zahustenie TS“, povolenej na pozemkoch parc. č.: KN-C 628, 669, 1204/1 a 1239/12, KN-E 437/1, 437/2, 438, 622, 623, 626, 628, 629, 633, 634, 658, 661, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 675, 676, 677, 678, 1246, 1247, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1256, 1257, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1277/11, 1405/1, 1412/1, 1412/2, 1413/1, 1457, katastrálne územie: Čakanovce. Stavebné povolenie bolo vydané Obcou Čakanovce dňa 04.04.2018 pod číslom ČK-SP-004/2018. Dňom podania návrhu bolo konanie vo veci začaté.

Stavebný úrad listom zo dňa 12.08.2024 pod číslom S2024/00072-3 oznámil začatie konania účastníkom konania a dotknutým orgánom (aj formou verejnej vyhlášky listom zo dňa 12.08.2024 pod č. S2024/00072-2) a súčasne na deň 10.09.2024 v predmetnej veci nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Súčasne upozornil účastníkov konania ako aj dotknuté orgány, že prípadné námietky a pripomienky môžu byť uplatnené najneskoršie do termínu ústneho pojednávania. Do uvedeného termínu neboli podané žiadne námietky ani pripomienky proti vydaniu užívacieho povolenia.

Pri miestnom šetrení vykonanom dňa 10.09.2024 boli na stavbe zástupcami IP BB zistené nedostatky (sú uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia), ktoré v zmysle ich záväzného stanoviska č. IBB-64-14-2.2/ZS-C22,23-24 zo dňa 16.09.2024 bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby a preto môže byť kolaudačné rozhodnutie vydané ešte pred ich odstránením. Stavebník je však povinný ich odstrániť v lehote najneskôr do jedného mesiaca od vydania kolaudačného rozhodnutia a ich odstránenie písomne oznámiť Inšpektorátu práce ako aj príslušnému stavebnému úradu. Záväzné stanovisko bolo doručené dňa 16.09.2024.

Na základe predložených dokladov a miestneho šetrenia vykonaného dňa 10.09.2024 bolo zistené, že stavba je uskutočnená v súlade s dokumentáciou stavby overenou v stavebnom konaní a boli dodržané podmienky stavebného povolenia. Na stavbe neboli zistené nedostatky v prevedení stavby.

Kolaudačné rozhodnutie je vydané dňom obdržania súhlasného stanoviska Inšpektorátu práce Banská Bystrica.

Ku konaniu sa vyjadrili: Okresný úrad Lučenec - odbor starostlivosti o životné prostredie, Inšpektorát práce Banská Bystrica, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci (súhlasné záväzné stanovisko č. RUVZLC-815/4561/2019 zo dňa 18.09.2019-Kg) a Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci (súhlasné stanovisko č. ORHZ-LC2-2019/000292-002 zo dňa 26.08.2019). Ich stanoviská nie sú záporné ani protichodné a prípadné pripomienky sú uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad na základe predložených dokladov a vykonaného miestneho šetrenia dospel k záveru, že stavba je užívania schopná a môže byť vydané užívacie povolenie. Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie.

Stavba sa nesmie užívať pokiaľ kolaudačné rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť.

Správny poplatok bol uhradený v zmysle položky 62a písm. g) zák. č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení jeho neskorších zmien a doplnkov vo výške 250 €.

### **Poučenie**

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v zmysle § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v úplnom znení do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Obec Čakanovce, Obecný úrad v Čakanovciach, pričom odvolacím orgánom je Regionálny

úrad pre územné plánovanie a výstavbu, oddelenie štátnej stavebnej správy, Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



[Redacted]  
Mgr. Vojtech Bodor, LL. M., dr. h. c.  
starosta obce

**Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 82 ods. 6 a § 80 ods. 1 stavebného zákona v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Čakanovce a spôsobom v mieste obvyklým.**

Vyvesené dňa: 27.9.2024  
Počas vyvesenia rozhodnutia boli - neboli podané námietky.

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis:

[Redacted]  
OBEC  
ČAKANOVCE 312  
985 58  
ICO: 003 16 016

Doručí sa:

- Stredoslovenská distribučná, a. s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina – stavebník  
+ zhotoviteľ stavby
- Ing. Ján Jackuliak, Hrabovo 698, 985 01 Kalinovo – v zastúpení stavebníka

Na vedomie:

- Ing. Dušan Držík, Liv – EPI, s. r. o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava – zodpovedný projektant
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, Petöfího 1, 984 01 Lučenec
- Inšpektorát práce, Partizánska cesta 98, 974 01 Banská Bystrica
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, L. Novomeského 3, 984 03 Lučenec
- Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o ŽP (OH), Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec

1x ostáva v spise