

# Obec Vyšný Medzev

ul. Hrdinov SNP 152, 044 25 Vyšný Medzev, okr. Košice - okolie

tel. 055/466 76 07

Číslo: OcU VM-160/2024

Vo Vyšnom Medzeve 09.10.2024

## OZNÁMENIE

o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby a o nariadení ústneho pojednávania podľa § 36.ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") a vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

### verejnou vyhláškou.

Na základe návrhu spoločnosti **Východoslovenská distribučná, a.s.** zastúpená s **Enerpro, s.r.o., so sídlom ul. Miškovecká 6, Košice** podaného dňa 4.9.2024 na obec Vyšný Medzev, ktoré je príslušným stavebným úradom podľa § 117 stavebného zákona a § 2 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby vo veci vydania územného rozhodnutia líniovej stavby **„Baňa Lucia- zariadenie DTS, úprava NN a DP”**, účel stavby – inžinierske stavby, druh stavby – diaľkové a miestne rozvody elektriny stožiare transformačné stanice, na pozemkoch v katastrálnom území Vyšný Medzev.

NN distribučná sieť v obci Vyšný Medzev, v časti Baňa Lucia je napájaná z jednej trafostanice TS0290-0001. Dĺžka najdlhšieho NN vývodu je cca 1200m od trafostanice, čo ohrozuje bezpečnosť a spoľahlivosť distribúcie elektrickej energie. Zriadením novej trafostanice sa výrazne zvýši spoľahlivosť a bezpečnosť distribúcie elektrickej energie.

Rozsah stavby:

PS01 – Trafostanica:	Kiosková Transformátor 100kVA	1ks
SO01 – VN vedenie:	Vonkajšie vedenie 3x42-AL1/7-ST1A Kábel v zemi 3x NA2XS2Y 1x70 RM/16	1065m 315m
SO01 – NN káblové vedenie:	Kábel NAYY-J 4x150 SM	2x20m
SO02 – optický kábel	v zemi LTC ADSS-150 72xSM v HDPE chráničke Na stĺpoch VN vedenia LTC ADSS-150 72xSM	315m 1065m

Podľa § 3 ods. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.453/2000 Z.z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona opis prebiehajúcich hraníc územia a trasy stavby je nasledovná:

Nové VN vonkajšie vedenie začína odbočením z existujúceho podperného bodu VN vedenia V302 pri Vyšnom Medzeve. Trasa VN vonkajšieho vedenia prechádza pasienkami. Pri poľnej ceste v Lucia Bani VN prípojka prechádza z vonkajšieho vedenia do káblového uloženého v zemi. Kábel bude uložený popri existujúcej nespevnenej ceste až k prvým chatám kde sa zaústi do navrhovanej kioskovej trafostanice.

Trafostanica bude osadená v zeleni pri miestnej ceste. Z trafostanice sa vyvedie výkon do existujúcej vonkajšej NN siete NN káblami uloženými v zemi na existujúci podperný bod nachádzajúci sa v blízkosti plánovanej trafostanice. Na stĺpy vonkajšieho VN vedenia v trase VN a NN káblov sa uloží optický kábel pre tzv. elektronickú komunikačnú vrstvu. Nová kiosková trafostanica bude osadená na parcele KN-C č. 7608/4. Projektované podperné body VN vonkajšieho vedenia budú osadené na parcelách KN-C č. 6139/1, 6104/1 a 5943/2. VN káblové vedenie bude uložené na parcelách KN-C č. 5943/2, 5987/4, 6650/12 a 7608/4. NN káble budú uložené na parcelách KN-C č. 7608/4 a 6684/68. Pri výstavbe sa predpokladá použitie poľnohospodárskej pôdy na čas kratší ako jeden rok. Na lesných pozemkoch bude kábel uložený v priestore určenom na cestu.

Na prerokovanie návrhu obec Vyšný Medzev s súlade s § 36 ods. 1 stavebného zákona

## **n a r i a d ť u j e**

ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

**14. novembra /štvrtok/ 2024 o 10.00 hod**

so stretnutím účastníkov konania a dotknutých orgánov v zasadačke Obecného úradu vo Vyšnom Medzeve, Hrdinov SNP 152, Vyšný Medzev.

Účastníci konania ako aj dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky k predmetu konania predložiť písomne na Obecnom úrade vo Vyšnom Medzeve najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté.

Ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámí svoje stanovisko k umiestneniu stavby, má za to, že s umiestnením stavby z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do dokladov žiadosti s projektovej dokumentácie možno nahliadnuť do Spoločnom obecnom úrade v Medzeve, Štóska 6 v stránkových dňoch /pondelok-streda/ v čase od 9.00-11.30 a 13.00-15.00 hod.

Ak sa niektorí z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Vyšný Medzev. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Obec zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle. Na úradnú tabuľu spolu s oznámením sa vyvesí výkres č. V2 "Situácia" na podklade katastrálnej mapy, na ktorom je znázornená trasa VN a NN vedenia.

Okruh účastníkov konania, ktorým verejná vyhláška smeruje:

1. Právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom na ktorých je stavba situovaná, ako aj k susedným pozemkom môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

Po uplynutí vývesnej lehoty a vyznačení dátumu zvesenia tejto verejnej vyhlášky je potrebné ju doručiť späť na stavebný úrad obce Vyšný Medzev.



Ing. Róbert Nálepka  
starosta obce

Doručí sa:

- Obec Vyšný Medzev, ul. Hrdinov SNP 152, 044 25 Vyšný Medzev – na zverejnenie
- Účastníkom konania formou verejnej vyhlášky a to:
  - 1 . Právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom na ktorých je stavba situovaná, ako aj k susedným pozemkom môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.
  - 2 . Enerpro, s.r.o., Miškovecká 6, 040 11 Košice
  - 3 . Východoslovenská distribučná, a.s., ul. Mlynská 31, Košice
  - 4 . Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 11.10.2024

Zvesené dňa:

Zverejnené na webovom sídle obce dňa: 11.10.2024

Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis:

  
OBEC VYŠNÝ MEDZEV  
Hrdinov SNP 152  
044 25 MEDZEV

Pečiatka, podpis: