

OBEC STROČÍN, 089 01 SVIDNÍK

č.j. 23/2025-23

Svidník, 25.03.2025

Vybavuje: Ing. Andrej Olijar, PhD., Spoločný obecný úrad Nižný Orлік,
poverený výkonom stavebnej správy pre obec Stročín, tel.: 0948 450 375

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice podala dňa 30.01.2025 obci Stročín žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby „ZP12423 Stročín, IBV 6 RD – NN_9012185 Rozšírenie NN rozvodov“ na pozemkoch KN-C: 91/12, 91/13, 91/14, 91/15, 91/16 a 91/17 katastrálneho územia obce Stročín, podľa predloženej projektovej dokumentácie.

Obec Stročín ako príslušný stavebný úrad v zmysle ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších noviel (ďalej len „stavebný zákon“), po preskúmaní žiadosti podľa § 62 a § 63 stavebného zákona rozhodol

t a k t o :

stavba „ZP12423 Stročín, IBV 6 RD – NN_9012185 Rozšírenie NN rozvodov“ na pozemkoch KN-C: 91/12, 91/13, 91/14, 91/15, 91/16 a 91/17 katastrálneho územia obce Stročín, pre Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.

p o v o ľ u j e .

Objektová skladba:

SO 01 – Silnoprúdové elektrické rozvody

Úsek 01 – nové NN vedenie

Úsek 02 – NN prípojka

SO 02 – Vyvolaná investícia

Úsek 03 – Odberné elektrické zariadenie

Úsek 04 – Verejné osvetlenie

Popis stavby:

Týmto rozhodnutím sa umiestňuje stavba, ktorá rieši nové napojenie pre plánované územie pre IBV 6RD v obci Stročín na elektrickú energiu.

SO 01 – Silnoprúdové elektrické rozvody

Rozšírenie NN rozvodov je navrhnuté od nového podperného bodu č. 54 EPV s vypočítaným vrcholovým ťahom 6kN a veľkosťou 10,5m vzdušným káblovým vedením z NFA2X 4x120 na nových betónových podperných bodoch EPV osadených v betónových základoch podľa ťahových podmienok podperných bodov. Samotné odbočenie sa navrhuje realizovať cez existujúcu vonkajšiu rozpojovacu a istiacu skriňu VRIS1. NN prípojky pre jednotlivé odbery sa budú realizovať odbočením hl. NN vedenia cez prepichovacie svorky káblom NAYY-J 4x25 s ukončením v prípojkových skrinkách SPP2 resp. SPP1/2.

SO 02 – Vyvolaná investícia

Z novovybudovanej vzdušnej NN siete (SO01) sa pripoja nové NN prípojky ukončené na nových podperných bodoch ukončených prípojkových skriniach SPP2, SPP1/2. Plánované odberné elektrické zariadenia (OEZ) sú navrhované káblami AYKY 4x16mm (CYKY-J 4x10) do jednotlivých elektromerových rozvádzačov ER. Súbežne sa z OEZ zrealizujú podružné mikrotrubičky pre optickú sieť z SR do jednotlivých ER. Verejné osvetlenie sa pripojí cez poistkovú skrinku SPP2 na exist. PB č. PB_54. VO rozvod na PB sa zrealizuje káblami NFA2X 2x25 z tohto vedenia sa napoja samotné jednotlivé osvetľovacie telesá káblom ktorý je dodávkou svietidla.

Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval: Ing. Martin Magda - Ejpro, Víťaz 406, 082 38 Víťaz.

Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. k projektovej dokumentácii vydal: Východoslovenská distribučná, a.s. č. 17876/2024 zo dňa 18.07.2024.

Vyjadrenie k PD vydal: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. závod Svidník č. 96406/2024/O zo dňa 02.08.2024.

Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení vydal: SPP – distribúcia, a.s. č. TD/NS/0567/2024/Lo zo dňa 30.07.2024.

Vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. vydal: Slovak Telekom, a.s. č. 6612423397 zo dňa 21.08.2024.

Záväzné stanovisko vydal: Krajský pamiatkový úrad Prešov č. Z-PUSR-063555/2024 zo dňa 06.08.2024.

Vyjadrenie k posúdeniu PD vydal: OÚ Svidník, OCDaPK č. OU-SK-OCDPK-2024/004684-002 zo dňa 02.08.2024.

Záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii rozšírenie NN rozvodov vydal: OÚ Svidník, OKR č. OU-SK-OKR-2024/000650-036 zo dňa 30.07.2024.

Vyjadrenie o existencii PAZ vydal: ORANGE SLOVENSKO, a.s. č. KE-2059/2024 zo dňa 06.08.2024.

Vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy k projektovej dokumentácii stavby vydal: OÚ Svidník, OSŽP č. OU-SK-OSZP-2024/004656-002 zo dňa 29.07.2024.

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby vydal: OÚ Svidník, OSŽP č. OU-SK-OSZP-2024/004645-002 zo dňa 29.07.2024.

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby vydal: OÚ Svidník, OSŽP č. OU-SK-OSZP-2024/004646-002 zo dňa 31.07.2024.

Záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii pre umiestnenie stavby vydal: OÚ Svidník, OSŽP č. OU-SK-OSZP-2024/004669-002 zo dňa 01.08.2024.

Vyjadrenie k dokumentácii pre stavebné povolenie vydal: Slovanet, a.s. č. 22810 zo dňa 25.07.2024.

Vyjadrenie k PD vydal: OÚ Svidník, PLO č. OU-SK-PLO-2024/004916-002 zo dňa 20.08.2024.

Odpoveď k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii stavby vydal: KRPZ v Prešove, krajský dopravný inšpektorát č. KRPZ-PO-KDI-74-021/2024 zo dňa 29.07.2024.

Stanovisko k žiadosti o posúdenie PD vydal: MVSR – CP PO, Oddelenie telekomunikácií a informatiky č. CPPO-OTI-2024/000757-507 zo dňa 31.07.2024.

Záväzné stanovisko orgánu územného plánovania vydal: Obec Stročín č. 88/2024-221 zo dňa 09.08.2024.

Stanovisko k PD vydal: SVP, štátny podnik Povodie Bodrogu, odštepny závod č. SVP 15906/2024/2 zo dňa 16.09.2024.

Stanovisko na účely stavebného konania vydal: OR HaZZ vo Svidníku, oddelenie požiarnej prevencie, stanovisko č. ORHZ-SK1-2025/000112-008 zo dňa 19.03.2025.
Vyjadrenie k PD vydal: ANTIK Telecom s.r.o. č. 1294/7/2024 zo dňa 12.08.2024.

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky:

- Stavba sa umiestňuje na pozemkoch C-KN 91/12, 91/13, 91/14, 91/15, 91/16 a 91/17 v katastrálnom území obce Stročín. Ostatné umiestnenie je zrejmé z výkresu situácie projektovej dokumentácie.
- Stavebné práce budú uskutočnené v súlade s overenou projektovou dokumentáciou v stavebnom konaní. Prípadné zmeny v realizácii stavby sa nesmú uskutočňovať bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.
- Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavisku.
- Pri stavbe sa dodržia ustanovenia stavebného zákona, vyhlášky č. 532/2002 Z.z. o všeobecných požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy.
- **Pred začatím prác je potrebné presné vytýčenie jednotlivých podzemných inžinierskych sietí ich správcami priamo v teréne v mieste výstavby.**
- Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky.
- Zhotoviteľom stavby bude **Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice.**
- Termín začatia stavebných prác na stavbe: po vyznačení právoplatnosti stavebného povolenia. Stavba sa dokončí najneskôr do **31.03.2027**. Začatie stavby oznámi stavebník stavebnému úradu obci Stročín minimálne 3 dni vopred.
- Vzhľadom k tomu, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby oprávnenou osobou, za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou zodpovedá stavebník.
- Stavebný odpad vzniknutý realizáciou stavby bude oddelený a zlikvidovaný v súlade s platným VZN obce Stročín.
- Stavebník je povinný v prípade poškodenia prístupovej komunikácie pri svojej stavebnej činnosti uviesť predmetnú komunikáciu do pôvodného stavu.
- **Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia, o ktoré stavebník požiada tunajší úrad v zmysle § 76 stavebného zákona 15 dní pred dokončením stavby.**
- **Stavebník je povinný ku kolaudačnému konaniu predložiť najmä doklady a náležitosti podľa § 17 a § 18 vyhlášky č. 453/2000 Z.z..**
- **Stavebník bude rešpektovať požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy:**

Východoslovenská distribučná, a.s., vyjadrenie č. 17876/2024 zo dňa 18.07.2024:

- Predložená PD je vypracovaná v súlade s vyjadreniami VSD, a.s. k žiadosti o pripojenie (list č. 16165/2023 zo dňa 22.06.2023).
- Toto vyjadrenie slúži zároveň ako doklad k územnému konaniu.
- Za správnosť a úplnosť predmetnej dokumentácie a za jej realizovateľnosť je zodpovedný podľa stavebného zákona uvedený projektant.
- Majetkové rozhranie: Vlastnícke rozhranie medzi regionálnou distribučnou sústavou a pripájaným elektroenergetickým zariadením, ako aj investičné podmienky výstavby dohodne žiadateľ o pripojenie s útvárom Sieťový obchod spoločnosti Východoslovenská distribučná a.s.
- V súvislosti s predmetnou stavbou je potrebné, aby žiadateľ o pripojenie (developer resp. zástupca žiadateľov) do distribučnej sústavy VSD, a.s. pred realizáciou najskôr

uzatvoril „Zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy“ s útvárom VSD, a.s. - Sieťový obchod (kontakt sietovy_obchod@vsdas.sk), kde budú stanovené podmienky a povinnosti zmluvných strán pri zabezpečovaní náležitých podkladov, nevyhnutných pre uzatvorenie následnej zmluvy o pripojení.

- Po zriadení resp. výstavbe zariadenia žiadateľ má žiadateľ právo požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy v zmysle Prevádzkového poriadku o uzatvorenie zmluvy o prevádzke daného zariadenia. V tejto zmluve bude takisto špecifikovaná hranica využitia rezervovanej kapacity zariadenia, po dosiahnutí ktorej môže dôjsť k odkúpeniu zariadenia prevádzkovateľom distribučnej sústavy. Bližšie informácie o možnosti uzavrieť zmluvu o prevádzke zariadenia možno získať na e-mailovej adrese: sietovy_obchod@vsdas.sk.
- Pred pripojením nového odberného miesta, alebo úprave maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia - „MRK“ (súčasného príkonu Ps) existujúceho odberného elektroenergetického zariadenia, je žiadateľ povinný uzatvoriť s PDS v zmysle Prevádzkového poriadku VSD, a.s. Zmluvu o pripojení. V zmysle platnej legislatívy je ďalej potrebné, aby mal žiadateľ o pripojenie uzatvorené všetky relevantné zmluvy (zmluva o dodávke elektriny, zmluva o distribúcii elektriny a zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s elektrinou, resp. zmluva o združenej dodávke elektriny, atď.) ešte pred pripojením nového odberného miesta - v opačnom prípade nebude odberné miesto zo strany PDS pripojené do sústavy.
- Pre pripojenie odberného miesta je potrebné splniť okrem technických podmienok uvedených v tomto vyjadrení aj obchodné podmienky pre pripojenie, konkrétne je potrebné uzatvoriť zmluvu o pripojení s VSD, a.s. a takisto je potrebné uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny s Vami vybraným dodávateľom elektriny.
- Dovoľujeme si Vás zároveň informovať, že v zmysle Prevádzkového poriadku spoločnosti VSD, a.s. uzatvára spoločnosť VSD, a.s. zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy výlučne s vlastníkom pripájaného odberného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch keď je odberné elektrické zariadenie súčasťou nehnuteľnosti (napríklad byty alebo nebytové priestory) výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti.
- Podľa platnej legislatívy je pripojenie žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy alebo zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) pripojenia spoplatnené poplatkom za pripojenie. Výška poplatku za pripojenie je určená na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO), za aktuálny rok. Podľa platnej legislatívy je pripojenie žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy alebo zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) pripojenia spoplatnené poplatkom za pripojenie. Výška poplatku za pripojenie je určená na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO), za aktuálny rok. Cenník poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy je zverejnený na portáli eVSD (www.vsds.sk).
- Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje Prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. závod Svidník, vyjadrenie č. 96406/2024/O zo dňa 02.08.224:

- Upozorňujeme, že v záujmovom území je uložená verejná kanalizácia. Žiadame, aby pri osádzaní podperných bodov bola v plnej miere rešpektovaná trasa kanalizačného potrubia a jeho ochranné pásmo podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach. V zmysle § 19, ods. 5, písm. a/ citovaného zákona je v pásme

ochrany zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.

- Pred začiatkom prác žiadame zabezpečiť vytýčenie existujúcich PIS. Na základe objednávky (cez Zákaznícke centrum Svidník, tel. č. 054/7865 777, resp. e-portál vodárne) vytýčime siete v správe a prevádzkovej údržbe našej spoločnosti priamo na mieste naším pracovníkom do 7 dní odo dňa vyžiadania.
- Zakazujeme robiť výkopové práce v ochrannom pásme PIS v zmysle Zák. 442/2002 Z. z. kopacím mechanizmom. Výkopy realizovať len ručne.
- Zhutňovať zeminu nad osou nášho potrubia a v jeho ochrannom pásme je možné len bez vibrácie.
- Práce žiadame vykonávať tak, aby nedošlo k porušeniu nášho potrubia, alebo zníženiu jeho krytia v zmysle platných STN.
- V prípade vzniku poruchy na našom potrubí počas výstavby, bude znášať náklady na jej odstránenie (opravu) investor stavby (§27 ods. 1 zák. č. 442/2002 Z.z.).

SPP – distribúcia, a.s., vyjadrenie č. TD/NS/0567/2024/Lo zo dňa 30.07.2024:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby).
- V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne, stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského

zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretlačacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.

- V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.
- Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP-D (p. ONTKOC Rastislav, email: rastislav.ontkoc@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod..
- V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č. 6612423397 zo dňa 21.08.2024:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Iveta Mathiova, iveta.mathiova@telekom.sk, +421 51 7714777.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

Krajský pamiatkový úrad Prešov, záväzné stanovisko č. Z-PUSR-063555/2024 zo dňa 06.08.2024:

- Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

OÚ Svidník, OCDA PK, vyjadrenie č. OU-SK-OCDPK-2024/004684-002 zo dňa 02.08.2024:

- Bez pripomienok.

OÚ Svidník, OKR, záväzné stanovisko č. OU-SK-OKR-2024/000650-036 zo dňa 30.07.2024:

- Bez pripomienok.

ORANGE SLOVENSKO, a.s., vyjadrenie č. KE-2059/2024 zo dňa 06.08.2024:

- Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť

samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

- Vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov.
- Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia.
- Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi,
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1,5 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vytýčenej línie trasy,
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ,
- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ,
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou,
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery),
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/77 320 32, mob. 0907 721 378,
- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ.

OÚ Svidník, OSŽP, vyjadrenie č. OU-SK-OSZP-2024/004656-002 zo dňa 29.07.2024:

- Orgán štátnej vodnej správy z hľadiska ochrany vodných pomerov nemá zásadné pripomienky k projektovej dokumentácii pre umiestnenie a k následnej realizácii predmetnej stavby.
- Pri realizácii stavby je však potrebné dbať o ochranu povrchových a podzemných vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu ovplyvniť ich prirodzený režim, prípadné znečistenie či kvalitu.
- Vozidlá a stroje, ktoré budú využívané pri stavebnej činnosti musia byť v bezchybnom technickom stave.

- Na stavenisku nevykonávať opravy vozidiel ani akúkoľvek inú činnosť, pri ktorej sa vyžaduje manipulácia s nebezpečnými látkami.
- Podľa § 73 ods. 18 vodného zákona je orgán štátnej vodnej správy dotknutým orgánom v konaní, v ktorom je príslušný stavebný úrad a toto vyjadrenie je záväzným stanoviskom podľa § 140b zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a nahrádza stanovisko pre konanie nasledujúce podľa stavebného zákona.

OÚ Svidník, OSŽP, vyjadrenie č. OU-SK-OSZP-2024/004645-002 zo dňa 29.07.2024:

- Predmetná stavba nie je vnímaná ako zdroj znečisťovania ovzdušia, avšak počas výstavby budú zvýšené emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia z dopravných a stavebných mechanizmov, ako aj prachové emisie pri prácach s terénom. Preto je potrebné vhodným spôsobom - skrúpaním, zamedziť vzniku zvýšenej prašnosti do okolia a zabezpečiť dodržanie podmienok vyplývajúcich zo zákona o ovzduší.
- Z toho dôvodu orgán štátnej správy ochrany ovzdušia k uvedenej projektovej dokumentácii nemá námietky a nie je dotknutým orgánom v schvaľovacích konaniach stavebného úradu pre uvedenú stavbu.

OÚ Svidník, OSŽP, vyjadrenie č. OU-SK-OSZP-2024/004646-002 zo dňa 31.07.2024:

- Využiteľné odpady budú zhodnotené v oprávnených zariadeniach na zhodnotenie odpadov činnosťou R1 až R12, o čom bude mať doklad.
- Nevyužiteľné odpady budú zneškodnené v oprávnených zariadeniach na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 až D12, o čom bude mať doklad.
- Odpady musia byť zhromažďované tak, aby bolo zabránené ich únikom do okolia, odcudzeniu alebo inému znehodnoteniu, zabezpečiť povinnosti držiteľa odpadu v zmysle zákona o odpadoch tak, aby nedochádzalo k úletom, obťažovaniu zápachom a pod..
- Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadu ten, kto uvedené práce vykonáva.
- Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a okrem povinností podľa § 14 ods. 1 je povinný:
 - a) zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom.
- Použitie výkopovej zeminy na terénne úpravy okolia stavby je podmienené vydaním súhlasu podľa § 97 ods.1 písm. s) na povrchovú úpravu terénu.
- Podľa ustanovenia § 2 písm. h) zákona sa tento nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom sa vykopal. V ostatných prípadoch na nakladanie s prebytočnou zeminou sa vzťahujú ustanovenia zákona o odpadoch. Za uloženie prebytočnej zeminy zodpovedá pôvodca odpadov. Miesto uloženia prebytočnej zeminy v prípade, ak nebude uložená na riadenú skládku odpadu, bude určené tak, aby bolo v súlade s platnou legislatívou.
- Pred kolaudačným konaním požiada investor tunajší úrad o vydanie vyjadrenia k dokumentácii pre vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktoré musí obsahovať doklady o

nakladaní so vzniknutými odpadmi počas realizácie stavby podľa tejto projektovej dokumentácie.

OU Svidník, OSŽP, záväzné stanovisko č. OU-SK-OSZP-2024/004669-002 zo dňa 01.08.2024:

- Územie umiestnenia a realizácie stavby sa nachádza v prvom stupni ochrany v zmysle zákona OPAK a nezasahuje do území NATURA 2000 ani do siete národných chránených území.
- V navrhovanej lokalite nie sú evidované biotopy národného a európskeho významu ani prvky R-USES okresu Svidník.
- Nevyhnutný výrub drevín alebo krovitých porastov pre realizáciu stavby je možné vykonať najmä v mimovegetačnom období (od 01.10. - 28.02.) na základe právoplatného súhlasu orgánu ochrany prírody a krajiny v zmysle § 47 zákona OPAK a vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z.z..
- Po ukončení stavebných prác je potrebné v trase stavby vykonať zemné úpravy a revitalizáciu poškodenej zelene.

Slovanet, a.s., vyjadrenie č. 22810 zo dňa 25.07.2024:

- Bez pripomienok.

OU Svidník, PLO, vyjadrenie č. OU-SK-PLO-2024/004916-002 zo dňa 20.08.2024:

- Bez pripomienok.

KRPZ v Prešove, krajský dopravný inšpektorát, odpoveď č. KRPZ-PO-KDI-74-021/2024 zo dňa 29.07.2024:

- Predloženú dokumentáciu neposudzuje a k žiadosti stanovisko nevydáva.

MVSR – CP PO, Oddelenie telekomunikácií a informatiky, vyjadrenie č. CPPO-OTI-2024/000757-507 zo dňa 31.07.2024:

- Bez pripomienok.

Obec Stročín, záväzné stanovisko č. 88/2024-221 zo dňa 09.08.2024:

- Stavba „ZP12423 Stročín, IBV 6 RD – NN_9012185“ bude umiestnená podľa predloženej projektovej dokumentácie z 06/2024, zákazkové číslo 34/23, archívne číslo E34/23, ktorú vyhotovil Ing. Martin Magda - Ejpro, autorizovaný stavebný inžinier reg. č. 6932*A2, Vít'az 406, 082 38 Vít'az.

SVP, štátny podnik Povodie Bodrogu, odštepny závod, stanovisko č. SVP 15906/2024/2 zo dňa 16.09.2024:

- Bez pripomienok.

OR HaZZ vo Svidniku, oddelenie požiarnej prevencie, stanovisko č. ORHZ-SKI-2025/000112-008 zo dňa 19.03.2025:

- Bez pripomienok.

ANTIK Telecom s.r.o., vyjadrenie č. 1294/7/2024 zo dňa 12.08.2024:

- Bez pripomienok.

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, odvádzanie povrchových vôd a pod.:

Prístup k stavbe: podperné body budú umiestnené mimo prístupovej komunikácie k IBV. Navrhovanou stavbou bude dotknutá cesta I/21 a miestna cesta.

Požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby:

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Bez námietok.

Počas realizácie stavby, ani počas jej užívania nesmú byť poškodzované susedné nehnuteľnosti, alebo akokoľvek obmedzované práva k nim. Nevyhnutný vstup na susedné pozemky vyvolaný realizáciou stavby je podmienený súhlasom ich vlastníkov.

Počas realizácie stavby budú rešpektované a plnené podmienky písomných vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov, organizácií a účastníkov konania, ktoré sa ku stavbe vyjadrili.

So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť podľa § 52 zák. č. 71/1967 Zb.. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

O d ô v o d n e n i e :

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice podala dňa 30.01.2025 obci Stročín žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby „**ZP12423 Stročín, IBV 6 RD – NN_9012185 Rozšírenie NN rozvodov**“ na pozemkoch KN-C: 91/12, 91/13, 91/14, 91/15, 91/16 a 91/17 katastrálneho územia obce Stročín, podľa predloženej projektovej dokumentácie. Obec Stročín, ako príslušný stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania v súlade s ust. § 61 ods.1 stavebného zákona a súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 26.02.2025 o 9:00 hod. Účastníci konania a dotknuté orgány boli upovedomení o tom, že svoje námietky k podkladom rozhodnutia uplatniť najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Z ústneho pojednávania bol spísaný záznam. Námietky ani pripomienky účastníkov stavebného konania neboli vznesené.

Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli: žiadosť stavebníka o stavebné povolenie, projektová dokumentácia vypracovaná v 01/2025 projektantom Ing. Martinom Magdom - Ejpro, Vít'az 406, 082 38 Vít'az, zmluvy o budúcej zmluve na vecné bremeno na stavbu, územné rozhodnutie vydané obcou Stročín, č. 88/2024-202 zo dňa 31.10.2024, vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. k projektovej dokumentácii vydané Východoslovenská distribučná, a.s. č. 17876/2024 zo dňa 18.07.2024, vyjadrenie k PD vydané Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. závod Svidník č. 96406/2024/O zo dňa 02.08.2024, vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení vydané SPP – distribúcia, a.s. č. TD/NS/0567/2024/Lo zo dňa 30.07.2024, vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. vydané Slovak Telekom, a.s. č. 6612423397 zo dňa 21.08.2024, záväzné stanovisko

vydané Krajský pamiatkový úrad Prešov č. Z-PUSR-063555/2024 zo dňa 06.08.2024, vyjadrenie k posúdeniu PD vydané OÚ Svidník, OCDaPK č. OU-SK-OCDPK-2024/004684-002 zo dňa 02.08.2024, záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii rozšírenie NN rozvodov vydané OÚ Svidník, OKR č. OU-SK-OKR-2024/000650-036 zo dňa 30.07.2024, vyjadrenie o existencii PAZ vydané ORANGE SLOVENSKO, a.s. č. KE-2059/2024 zo dňa 06.08.2024, vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy k projektovej dokumentácii stavby vydané OÚ Svidník, OSŽP č. OU-SK-OSZP-2024/004656-002 zo dňa 29.07.2024, vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby vydané OÚ Svidník, OSŽP č. OU-SK-OSZP-2024/004645-002 zo dňa 29.07.2024, vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby vydané OÚ Svidník, OSŽP č. OU-SK-OSZP-2024/004646-002 zo dňa 31.07.2024, záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii pre umiestnenie stavby vydané OÚ Svidník, OSŽP č. OU-SK-OSZP-2024/004669-002 zo dňa 01.08.2024, vyjadrenie k dokumentácii pre stavebné povolenie vydané Slovanet, a.s. č. 22810 zo dňa 25.07.2024, vyjadrenie k PD vydané OÚ Svidník, PLO č. OU-SK-PLO-2024/004916-002 zo dňa 20.08.2024, odpoveď k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii stavby vydané KRPZ v Prešove, krajský dopravný inšpektorát č. KRPZ-PO-KDI-74-021/2024 zo dňa 29.07.2024, stanovisko k žiadosti o posúdenie PD vydané MVSR – CP PO, Oddelenie telekomunikácií a informatiky č. CPPO-OTI-2024/000757-507 zo dňa 31.07.2024, záväzné stanovisko orgánu územného plánovania vydané Obec Stročín č. 88/2024-221 zo dňa 09.08.2024, stanovisko k PD vydané SVP, štátny podnik Povodie Bodrogu, odštepny závod č. SVP 15906/2024/2 zo dňa 16.09.2024, stanovisko na účely stavebného konania vydané OR HaZZ vo Svidníku, oddelenie požiarnej prevencie, stanovisko č. ORHZ-SK1-2025/000112-008 zo dňa 19.03.2025, vyjadrenie k PD vydané ANTIK Telecom s.r.o. č. 1294/7/2024 zo dňa 12.08.2024.

Predložená žiadosť bola stavebným úradom preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a § 63 stavebného zákona. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené § 47 stavebného zákona, § 9 vyhl. č. 453/2000 Z.z. a vyhl. č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a príslušné ustanovenia slovenských technických noriem. Z preskúmaného stavu o povolení stavby bolo zistené, že uskutočnením stavby ZP12423 Stročín, IBV 6 RD – NN_9012185 Rozšírenie NN rozvodov, nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené záujmy spoločnosti, ani práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Podľa položky 60 písm. g) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov navrhovateľ zaplatil správny poplatok vo výške 100,00 € v pokladni Spoločného obecného úradu Nižný Orлік so sídlom vo Svidníku.

Na základe vyššie uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako to je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia podaním obci Stročín. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Stanislav Potoma
starosta obce Stročín

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 69 ods. 2 stavebného zákona. Rozhodnutie sa v súlade s ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou vyvesením na úradnej tabuli a webstránke obce po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

VYVESENÉ DŇA:

ZVESENÉ DŇA:

